

广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂  
自行监测年度报告

监测日期： 连续监测

报告日期： 2018-01-08

广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂（盖章）

## 1、自行监测方案的调整

自行监测方案于 2017 年 1 月 1 日发布执行。

## 2、2017 年自行监测结果统计

2017 年自行监测结果统计见表 1。

表 1 2017 年自行监测结果统计

基础信息					
全年生产天数：365			监测天数：365		
自行监测结果					
类型	监测点位	监测因子	全年监测次数 (全年)	达标次数	最大超标值
废气	#1 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8757	210mg/m <sup>3</sup>
		氮氧化物	连续监测	8760	无
		烟尘	连续监测	8759	42mg/m <sup>3</sup>
	#2 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8760	无
		氮氧化物	连续监测	8760	无
		烟尘	连续监测	8760	无
	#3 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8758	247mg/m <sup>3</sup>
		氮氧化物	连续监测	8740	271mg/m <sup>3</sup>
		烟尘	连续监测	8753	102mg/m <sup>3</sup>
	#4 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8757	300mg/m <sup>3</sup>
		氮氧化物	连续监测	8736	334mg/m <sup>3</sup>
		烟尘	连续监测	8758	52mg/m <sup>3</sup>
	#5 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8752	277mg/m <sup>3</sup>
		氮氧化物	连续监测	8709	340mg/m <sup>3</sup>
		烟尘	连续监测	8751	71mg/m <sup>3</sup>
	#6 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8760	无
		氮氧化物	连续监测	8718	277mg/m <sup>3</sup>
		烟尘	连续监测	8741	87mg/m <sup>3</sup>
废水	--	--			

	--	--			
厂界噪声	1#	厂界噪声	1	1	无
	2#	厂界噪声	1	1	无
	3#	厂界噪声	1	1	无
	4#	厂界噪声	1	1	无

### 3、全年废水、废气污染物排放量

根据 2017 年自行监测数据，全公司 2017 年的污染物排放量见表 2。

**表 2 2017 年污染物排放量统计**

类别	污染物	2017 年排放量 ( 吨 )
废气	二氧化硫	1501.13
	氮氧化物	3016.21
	烟尘	168.69
废水	----	无排放

### 4、固体废弃物统计

2017 年本公司固体废弃物统计见表 3。

**表 3 2017 年固体废弃物统计**

固废种类	固废名称	产生数量( 吨 )	处置方式	去向
工业固废	灰渣	1787628.3	全部综合利用	建材厂制砖或销往周边水泥厂