

广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂
自行监测年度报告

监测日期： 连续监测

报告日期： 2019-01-08

广东宝丽华电力有限公司梅县荷树园电厂（盖章）

1、自行监测方案的调整

自行监测方案于 2018 年 1 月 1 日发布执行。

2、2018 年自行监测结果统计

2018 年自行监测结果统计见表 1。

表 1 2018 年自行监测结果统计

基础信息					
全年生产天数：365			监测天数：365		
自行监测结果					
类型	监测点位	监测因子	全年监测次数 (全年)	达标次数	最大超标值
废气	#1 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8760	无
		氮氧化物	连续监测	8760	无
		烟尘	连续监测	8760	无
	#2 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8760	无
		氮氧化物	连续监测	8760	无
		烟尘	连续监测	8760	无
	#3 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8756	525mg/m3
		氮氧化物	连续监测	8728	762mg/m3
		烟尘	连续监测	8759	31mg/m3
	#4 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8735	1330mg/m3
		氮氧化物	连续监测	8703	782mg/m3
		烟尘	连续监测	8757	63mg/m3
	#5 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8748	1258mg/m3
		氮氧化物	连续监测	8729	584mg/m3
		烟尘	连续监测	8759	338mg/m3
	#6 机组混合烟道出口	二氧化硫	连续监测	8750	1083mg/m3
		氮氧化物	连续监测	8723	802mg/m3
		烟尘	连续监测	8759	47mg/m3
废水	--	--			
	--	--			

厂界噪声	1#	厂界噪声	4	4	无
	2#	厂界噪声	4	4	无
	3#	厂界噪声	4	4	无
	4#	厂界噪声	4	4	无

3、全年废水、废气污染物排放量

根据 2018 年自行监测数据，全厂 2018 年的污染物排放量见表 2。

表 2 2018 年污染物排放量统计

类别	污染物	2018 年排放量 (吨)
废气	二氧化硫	1070.13
	氮氧化物	2957.88
	烟尘	142.18
废水	---	回用

4、固体废弃物统计

2018 年本公司固体废弃物统计见表 3。

表 3 2018 年固体废弃物统计

固废种类	固废名称	产生数量(吨)	处置方式	去向
工业固废	灰渣	2367214.1	全部综合利用	建材厂制砖或销往周边水泥厂